



杭州高电

专业高试铸典范

Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

电力设备预防性试验规程

附录 C

杭州高电

专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 电力试验工程服务



附录 C

污秽等级与对应附盐密度值

表 C1 普通悬式绝缘子(X-4.5, XP-70, XP-160) 附盐密度与对应的污秽等级 mg/cm²

污秽等级	0	1	2	3	4
线路盐密	≤0.03	>0.03~0.06	>0.06~0.10	>0.10~0.25	>0.25~0.35
发、变电所盐密	—	≤0.06	>0.06~0.10	>0.10~0.25	>0.25~0.35

表 C2 普通支柱绝缘子附盐密度与对应的发、变电所污秽等级 mg/cm²

污秽等级	1	2	3	4
盐密 mg/cm ²	≤0.02	>0.02~0.05	>0.05~0.1	>0.1~0.2

本文摘自 DL-T/596-2005 电力设备预防性试验规程